



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)

Нижне-Волжское управление

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Республика Калмыкия, г. Элиста, ул.
Ленина, д. 52.

(место составления акта)

« 08 » ноября 2018 г.

(дата составления акта)

14 ч. 25 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 22-АД/42-ПО

Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 52.

По адресу/адресам:

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 305/22-рп от 07.11.2018, подписанного Врио заместителя
руководителя Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Лиджиевым М.П.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена Плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2», ИНН 0814138368, ОГРН 1060814075860.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 08 » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« 08 » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении дея-
тельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

5

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом общепромышленного и государственного энергетического
надзора по Республике Калмыкия Нижне-Волжского управления Ростехнадзора.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) И.О. директора Мухомов В.И. Мур

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется, плановая проверка.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Дякиев Алексей Сяриевич, государственный инспектор.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выданного свидетельства)

При проведении проверки присутствовали: Болтикова Ирина Юмбුවевна, директор;
Байтуманов Зурган Кудайбергенович, заместитель директора по АХЧ.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки установлено:

1. На основании Постановления Мэрии г. Элисты Республики Калмыкия «О закреплении муниципального имущества» от 18.11.2010 № 1633 и Свидетельства о государственной регистрации права 08 РК № 168640 от 14.01.2011, за Учреждением на праве оперативного управления закреплено недвижимое имущество в составе: здание школы (нежилое), этажность – 2, по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 52.
2. Согласно представленному Акту разграничения электросетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон от 26.01.2011, электропитание Потребителя осуществляется от ВЛ 0,4 кВ от ТП № 130 мощностью 1х250 кВА ф. 10 кВ «Южный» ПС 110/35/10 кВ «Элиста – западная». Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон установлены на контактах присоединения кабеля 0,4 кВ на вводной опоре к ВЛ 0,4 кВ.
3. В составе электроприемников имеется система охранно – пожарной сигнализации, которая в соответствии п. 1.2.18. ПУЭ (7 изд.) относится к электроприемникам первой категории по надежности электроснабжения.
4. Согласно представленному Акту технологического присоединения к электрическим сетям от 2011г., максимальная мощность электроприемников Потребителя составляет 36,0 кВт.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1	У ответственного за электрохозяйство и его заместителя группа по электробезопасности не соответствует требованиям норм и правил: 4 в электроустановках напряжением до 1000 В.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрированы в Минюсте России от 22.01.2003г. № 4145 (далее ПТЭЭП) п. 1.2.7.	Болтикова Ирина Юмбුවевна, директор


2	Не представлены паспорта заземляющих устройств электроустановок здания школы.	ПТЭЭП п. 2.7.15.	Байтуманов Зурган Кудайбергенович, заместитель директора по АХЧ
3	Не представлена проектная документация на выполненный капитальный ремонт электротехнической части здания школы.	ПТЭЭП п. 1.8.1.	
4	В помещении мытья посуды столовой школы электропитание проточного водонагревателя выполнено без защиты при косвенном прикосновении.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ) – 7 издание п. 1.7.51.	
5	Открыто проложенные, заземляющие проводники должны быть защищены от коррозии и повторно окрашены в черный цвет.	ПТЭЭП п.2.7.7.	
6	Не проведена периодическая очистка от пыли и грязи силовых распределительных щитов в здании школы.	ПТЭЭП п. 2.2.17.	
7	По территории школы проходит ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, что не допускается Правилами устройства электроустановок.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7 изд. п. 2.4.95.	

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 22-АД/42-ПО от 08.11.2018.

Подписи лиц, проводивших проверку:



А.С. Дякиев

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

и.о. директора Бурдасова Керем

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица, ответственного за организацию и проведение проверки, административного руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



2018 г.

ey
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
Вх № *604/п* *ey* (подпись)
" *08* " *11* 20 *18*